



**Kóka Község Önkormányzata Polgármesterétől**  
**2243. Kóka Dózsa Gy. u. 1. Telefon: 0629 428 101**



## **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023 augusztus 31-i soros ülésére

**Tárgy:** Farkas István (2243 Kóka, Zsámboki út 2/a.) csatorna beállítás stüllyesztésének kérése, a 31/2023.(III. 30.) Képviselő-testületi határozat visszavonása

**Melléklet:** TRV Zrt nyilatkozat;árajánlat kivitelezőtől;árajánlat

**Előterjesztő:** Juhász Ildikó polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

### Előzmények:

Farkas István (2243 Kóka, Zsámboki u 2/a) panaszos levéllel fordult Önkormányzatunkhoz csatorna ügyben. Állítása szerint az ingatlanán kiépített csatorna-beállítás műszakilag alkalmatlan a házi bekötés kivitelezésére. Levelében kérte a beállítás javítását, vagy az átemelős rendszer kiépítéséhez szükséges tárgyi eszközöket és az elektromos rendszer kiépítését. Amennyiben a műszaki vizsgálat bizonyítja a beállítás műszaki alkalmatlanságát, kéri a talajterhelési díj eltörlését.

Ezt követően a képviselő-testület meghozta az alábbi határozatot:

### 31/2023.(III. 30.) Képviselő-testületi határozat

*Kóka Község Önkormányzatának képviselő-testülete Farkas István csatorna-bekötési kérelme tekintetében az alábbi döntést hozza: Amennyiben az üzemeltető TRV Zrt vizsgálata szerint, a beállítás műszakilag alkalmas, de csak átemelős rendszerrel kivitelezhető, úgy Kóka Község Önkormányzata az átemelő szivattyú+ vezérlés és a hozzá tartozó akna költségét vállalja.*

*A gravitációs kivitelezés költségeihez hozzájárulni nem tud.*

*A településen eddig el nem készült átemelős házi bekötések megvalósítása tekintetében Kóka Község Önkormányzata az átemelő szivattyú+ vezérlés és a hozzá tartozó akna költségét vállalja.*

**Határidő:** 2023.12.31

**Felelős:** polgármester

Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot a TRV Zrt.-vel a munkálatokkal kapcsolatban. A tárgyalás során (TRV Zrt. -ügyfél-Önkormányzat) helyszíni ellenőrzésre került sor, melyen megállapítást nyert a TRV Zrt részéről, hogy amennyiben az átemelő szivattyút megépíti az ügyfél, azt a TRV Zrt. nem tudja átvenni üzemeltetésre. Erről a tényről nyilatkozatot is küldtek.

A helyszíni ellenőrzés során azt is megállapították, hogy amennyiben a „beállást” lesüllyesztik, úgy az ügyfél gravitációsan rá tud kötni a gerincvezetékre. A stüllyesztésre árajánlat bekérése megtörtént, melynek összege bruttó 480.940.-Ft. Az átemelő szivattyú helyett a Zsámboki u 2/A helyszínen, ez a műszaki megoldás kivitelezhető, így az ügyfél az előzetes megbeszélés szerint a házi bekötését meg tudja valósítani.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

**Határozati javaslat:**

Kóka Község Önkormányzatának képviselő-testülete **31/2023.(III. 30.) Képviselő-testületi határozatát** visszavonja és meghozza a következő határozatot:

Farkas István (2243 Kóka, Zsámboki u 2/a) csatornabekötés kérelmét, a beállítás lesüllyesztése vonatkozásában tudomásul veszi.

Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az árajánlatban szereplő összeg, bruttó 480.940.-Ft erejéig finanszírozza, a fenti címen levő csatorna beállítás süllyesztésének költségét, a megszűnt csatorna-társulattól visszakapott maradvány-vagyon terhére.

A finanszírozás részleteit megállapodásba kell foglalni.

A házi bekötés elkészítéséről az ügyfél köteles gondoskodni.

Határidő: 2023.november 15.

Felelős: polgármester

Kóka, 2023. augusztus 23.

Juhász Ildikó  
polgármester



## Költségvetés főösszesítő

**Kóka 67/2 HRSZ HBCS süllyesztése, új nyomvonal kialakítással, tisztítónyílás közterületen való elhelyezésével**

<b>Talaj szint</b>	<b>mbf 142,27</b>
<b>Meglévő Hbcs</b>	<b>mbf 140,79</b>
<b>Új Hbcs folyásfenék</b>	<b>mbf 140,25</b>

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		134 818	243 875
2.1 ÁFA vetítési alap		378 693	
2.2 ÁFA	27,00%	102 247	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>480 940</b>	

Kóka Község Önkormányzata  
Juhász Ildikó Polgármester Asszony  
részére

**Kóka**  
Dózsa György út 1.  
2243

Iktatószám: nyf/ 20... - .57.. /2023

Ügyintéző: Králik Szabolcs

Tárgy: Nyilatkozat  
2243 Kóka, Zsámboki u. 2/A  
címen található fogyasztási  
hely szennyvízelvezetése

*Tisztelt Juhász Ildikó Polgármester Asszony!*

- Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2243 Kóka, Zsámboki u. 2/A (67/1 hrsz.) címen található fogyasztási hely rendelkezik szennyvízelvezetési lehetőséggel.

Amennyiben az ügyfél házi szennyvízátemelőt épít be, annak beépítésével kapcsolatban társaságunk semmilyen költséget nem fedez és nem veszi át üzemeltetésre az elkészült berendezést.

Nagykátá, 2023. augusztus 22.

Tisztelettel:

Nagy Béla

üzem-mérnökség vezető

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.  
KHB: 16404638-45013087  
Ar-fszám: 11266832-2-16